



**Администрация
Тонкинского муниципального округа
Нижегородской области
Постановление**

04.06.2026

№ _____ 340

**Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов
централизованной системы водоотведения р.п. Тонкино
Тонкинского муниципального округа Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях защиты систем сооружений канализации и охраны водных объектов от загрязнения администрация Тонкинского муниципального округа Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т**:


1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения р.п. Тонкино Тонкинского муниципального округа Нижегородской области.

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тонкинского муниципального округа Нижегородской области, и разместить на официальном сайте Тонкинского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://tonkino.nobl.ru/>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального округа Нижегородской области Кононова Е.В.

Глава местного самоуправления



Ю.А.Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Тонкинского муниципального округа
Нижегородской области
от 04.06.2026 № 340

НОРМАТИВЫ
состава сточных вод для абонентов централизованной
системы водоотведения р.п. Тонкино Тонкинского
муниципального округа Нижегородской области

№ п/п	Наименование технологически нормируемого вещества	Размерность	Значение норматива состава сточных вод
1.	Взвешенные вещества	мг/дм ³	300
2.	БПК5	мг/дм ³	300
3.	ХПК	мг/дм ³	500
4.	Аммоний-ион	мг/дм ³	25
5.	Фосфор фосфатов	мг/дм ³	12
6.	Сульфаты	мг/дм ³	774,713
7.	Хлориды	мг/дм ³	399,726
8.	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,317
9.	Водородный показатель (рН)	единица	6-9
10.	Температура	°С	+40
